

2024 年陕西省西咸新区建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则



1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在样品的待抽检区域随机抽取一卷卷材，将卷材展开，剪掉样品首尾各 2m，然后将中间的样品裁取 2 份，每份 2m，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品品种	抽样数量 (卷)	检验样品数量 (m)	备用样品数量 (m)
1	预铺防水卷材	1	2.0	2.0
2	湿铺防水卷材	1	2.0	2.0
3	弹性体改性沥青防水卷材	1	2.0	2.0
4	自粘聚合物改性沥青防水卷材	1	2.0	2.0

2 检验依据

表 2 预铺防水卷材

序号	检验项目		检验方法
1	拉伸性能	拉力	GB/T 23457—2017
		拉伸强度	GB/T 23457—2017
		膜断裂伸长率	GB/T 23457—2017
		最大拉力时伸长率	GB/T 23457—2017
		拉伸时现象	GB/T 23457—2017
2	低温弯折性		GB/T 23457—2017
3	低温柔性		GB/T 23457—2017
4	不透水性		GB/T 23457—2017
5	耐热性		GB/T 23457—2017
6	渗油性		GB/T 23457—2017
7	热老化	拉力保持率	GB/T 23457—2017
		伸长率保持率	GB/T 23457—2017
		低温弯折性	GB/T 23457—2017
		低温柔性	GB/T 23457—2017
8	尺寸变化率		GB/T 23457—2017
9	可溶物含量		GB/T 328.26—2007

表 3 湿铺防水卷材

序号	检验项目		检验方法
1	拉伸性能	拉力	GB/T 35467—2017



序号	检验项目	检验方法
	最大拉力时伸长率	GB/T 35467—2017
	拉伸时现象	GB/T 35467—2017
2	耐热性	GB/T 35467—2017
3	低温柔性	GB/T 35467—2017
4	不透水性	GB/T 35467—2017
5	撕裂力	GB/T 35467—2017
6	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	无处理
		浸水处理
		热处理
7	渗油性	GB/T 35467—2017
8	持粘性	GB/T 35467—2017
9	热老化	拉力保持率
		伸长率保持率
		低温柔性
10	尺寸变化率	GB/T 35467—2017
11	热稳定性	GB/T 35467—2017
12	可溶物含量	GB/T 328.26—2007

表4 弹性体改性沥青防水卷材

序号	检验项目	检验方法
1	耐热性	GB 18242—2008
2	低温柔性	GB 18242—2008
3	不透水性	GB 18242—2008
4	拉力	GB 18242—2008
5	延伸率	GB 18242—2008
6	热老化	拉力保持率
		延伸率保持率
		低温柔性
7	可溶物含量	GB 18242—2008
8	渗油性	GB 18242—2008

表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸性能	拉力
		最大拉力时延伸率
		拉伸时现象
2	耐热性	GB 23441—2009
3	低温柔性	GB 23441—2009
4	不透水性	GB 23441—2009
5	剥离强度	GB 23441—2009
6	渗油性	GB 23441—2009
7	持粘性	GB 23441—2009

序号	检验项目	检验方法
	拉力保持率	GB 23441—2009
8	最大拉力时延伸率	GB 23441—2009
	低温柔性	GB 23441—2009
9	热稳定性	GB 23441—2009
10	可溶物含量	GB/T 328.26—2007

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材
- GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
- GB/T 23457—2017 预铺防水卷材
- GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。